DETALHE: TERMINAL DE ATERRAMNETO PRINCIPAL
S/ ESCALA



SIMBOLO	DESCRIÇÃO	CARGA	ALTURA
	PONTO DE LUZ NO TETO, P/ LAMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE, P/ INCORPORAR OU SOBREPOR	100/150VA	2,70
	PONTO DE LUZ NO TETO PARA LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM 2 LAMPADAS, SENDO UMA DE EMERGÊNCIA INTEGRADO	100/150VA	2,70
	INTERRUPTOR SIMPLES DE 1, 2 E 3 TECLAS, RESPECTIVAMENTE	4VA	1,20
	INTERRUPTOR SIMPLES DE 4, 5 E 6 TECLAS, RESPECTIVAMENTE	4VA	1,20
	INTERRUPTOR PARALELO E PARA INTERMEDIÁRIO, SENDO UMA DE 1, 2 E 3 TECLAS, RESPECTIVAMENTE	4VA	1,20
	CONJUNTO DE INTERRUPTOR SIMPLES E TECLA + PARALELO 1 TECLA	4VA	1,20
	CONJUNTO DE INTERRUPTOR SIMPLES E TECLAS + PARALELO 1 TECLA	4VA	1,20
	CONJUNTO DE INTERRUPTOR SIMPLES E TECLA + TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 20+T	4VA	1,20
	ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE OU NO TETO		
	ELETRODUTO APARENTE NO TETO, ACIMA DO FORRO		
	ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO		
	ELETRODUTO DE 20mm, CAPACIDADE 3 #4mm2, RESPECTIVAMENTE ELETRO. PARA RECORRIDO "A" A CAIXA DO CIRCUITO "A"		
	CAIXA DE PASSAGEM DE CABO NO ATERRAMENTO		
	HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COOPERWELD, ø5/8"x3000mm		
	TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 2P+T, DE USO GERAL OU ESPECIFICO	4VA	0,30m
	TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 2P+T, DE USO GERAL OU ESPECIFICO	4VA	0,05m
	TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 2P+T, DE USO GERAL OU ESPECIFICO	4VA	1,30m
	TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 2P+T, DE USO GERAL OU ESPECIFICO	4VA	2,20m
	TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 2P+T DUPLA DE USO GERAL OU ESPECIFICO	4VA	0,30m
	PONTO PARA CHUVEIRO ELÉTRICO	4VA	2,20m
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA, EM SOBREPOR, P/ 24 MODULOS DIN (1 FILEIRA) INCLUINDO TX. REF.40*20*12cm, P/ 36 DIN	4VA/EMBUTIDO	1,80m


DESCE
PALCO
100W
100W
100W